

Checkliste Problemstoffsammlung

Stationäre Problemstoffsammlung	vorhanden ja/nein	Anmerkung
Problemstoffsammelraum oder Container	vorhanden ☐ ja ☐ nein	versperrbar
Vorsammeltisch/Übernahmebereich	vorhanden ☐ ja ☐ nein	
Ausreichende Beleuchtung	vorhanden ☐ ja ☐ nein	
Ausreichend breite Eingangstür	vorhanden ☐ ja ☐ nein	für ungehinderte Manipulation der Problemstoffbehälter
Problemstoffraum Mindesthöhe: 2,6m Mindestgröße: 20m ²	vorhanden ☐ ja ☐ nein	
Querbelüftung	vorhanden ☐ ja ☐ nein	im Problemstoffraum
Explosionssgeschützte Elektroinstallationen	vorhanden ☐ ja ☐ nein	im Problemstoffraum
Chemikalienresistenter Boden mit Pumpen- sumpf oder geeignete Auffangwannen	vorhanden ☐ ja ☐ nein	im Problemstoffraum (resistent gegenüber mechanischer Beanspruchung sowie Trittsicherheit auch im feuchten Zustand)
Schwellenbarriere an den Ausgängen	vorhanden ☐ ja ☐ nein nicht erforderlich ☐	im Problemstoffraum (nicht erforderlich bei vorhandenen Auffangwannen)

Beschilderung Recyclinghof

Schild: Öffnungszeiten	vorhanden ☐ ja ☐ nein	
Schild: Entnahme verboten	vorhanden ☐ ja ☐ nein	
Schild: Eltern haften für ihre Kinder	vorhanden ☐ ja ☐ nein	
Schild: Fluchtwege	vorhanden ☐ ja ☐ nein nicht erforderlich ☐	nicht erforderlich bei offenen, übersichtlichen Anlagen ohne geschlossene Räume (z. B. Flugdachkonstruktionen)
Schild: Erste Hilfe	vorhanden ☐ ja ☐ nein	bei Notfallkoffer
Schild: Notrufnummern	vorhanden ☐ ja ☐ nein	insb. Vergiftungszentrale
Schild: Feuerlöscher/Löschdecke	vorhanden ☐ ja ☐ nein	bei Feuerlöscher/Löschdecke
Schild: Rauchverbot	vorhanden ☐ ja ☐ nein	gesamter RH und Tür Problemstoffraum

Stationäre Problemstoffsammlung	vorhanden ja/nein	Anmerkung
---------------------------------	-------------------	-----------

Beschilderung Problemstoffsammelraum

Schild: Problemstoffraum	vorhanden ☐ ja ☐ nein	Tür Problemstoffraum
Schild: Betreten verboten	vorhanden ☐ ja ☐ nein	Tür Problemstoffraum
Schild: VEXAT	vorhanden ☐ ja ☐ nein	Tür Problemstoffraum
Schild: Rauchverbot	vorhanden ☐ ja ☐ nein	Tür Problemstoffraum und gesamter RH
Schild: Essen und Trinken verboten	vorhanden ☐ ja ☐ nein	Tür Problemstoffraum

Sicherheitsausstattung (leicht erreichbar)

Augenspülflasche	vorhanden ☐ ja ☐ nein	im Eingangsbereich des Problemstoffraums; Ablaufdatum prüfen
Verbandskasten/Notfallkoffer	vorhanden ☐ ja ☐ nein	Inhalt vorhanden; Ablaufdatum prüfen
säurefeste Schutzhandschuhe	vorhanden ☐ ja ☐ nein	im Eingangsbereich des Problemstoffraums
säurefeste Schürze	vorhanden ☐ ja ☐ nein	im Eingangsbereich des Problemstoffraums
Schutzbrille	vorhanden ☐ ja ☐ nein	im Eingangsbereich des Problemstoffraums
Staubmaske	vorhanden ☐ ja ☐ nein	P3
Arbeitsschuhe/Sicherheitsschuhe	vorhanden ☐ ja ☐ nein	gem. PSA-VO Klassifizierung S3
Arbeitshandschuhe	vorhanden ☐ ja ☐ nein	
Bindemittel für Altöl/Chemikalien	vorhanden ☐ ja ☐ nein	
Übergebinde (für Problemstoffe)	vorhanden ☐ ja ☐ nein	kann z. B. ÖL-Behälter oder leerer Dispersions- farben-Behälter sein, der aussortiert wurde
deutliche Kennzeichnung befüllter Behältnisse	vorhanden ☐ ja ☐ nein	Schlüsselnummer und Bezeichnung
Erkennbarkeit leerer Behältnisse	vorhanden ☐ ja ☐ nein	durch Verwahrung im gekennzeichneten Leergebindelager

Brandschutz

Brandschutzordnung	vorhanden ☐ ja ☐ nein	Regelwerk für organisatorischen Brandschutz
Brandschutzplan	vorhanden ☐ ja ☐ nein	Übersichtsplan auf RH abgestimmt
Alarmplan	vorhanden ☐ ja ☐ nein	gemeinsam mit Ortsfeuerwehr erarbeitet
Brandschutztüre	vorhanden ☐ ja ☐ nein	zum Problemstoffraum
Feuerlöscher/Löschdecke	vorhanden ☐ ja ☐ nein	auf Menge und Anwendungsbereich achten