

# Checkliste Problemstoffsammlung

Stationäre Problemstoffsammlung		Anmerkung
Problemstoffsammelraum oder Container		versperrbar
Vorsammeltisch / Übernahmebereich	vorhanden: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Ausreichende Beleuchtung	vorhanden: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Ausreichend breite Eingangstür	vorhanden: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	für ungehinderte Manipulation der Problemstoffbehälter
Mindesthöhe Problemstoffraum: 2,6m / Größe 20m <sup>2</sup>	vorhanden: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Querbelüftung	vorhanden: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	im Problemstoffraum
Explosionssgeschützte Elektroinstallationen	vorhanden: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	im Problemstoffraum
Chemikalienresistenter Boden mit Pumpensumpf oder geeignete Auffangwannen	vorhanden: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	im Problemstoffraum (resistent gegenüber mechanischer Beanspruchung sowie Trittsicherheit auch im feuchten Zustand)
Schwellenbarriere an den Ausgängen	vorhanden: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	im Problemstoffraum
<b>Beschilderung</b>		
Schild: Öffnungszeiten	vorhanden: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Schild: Entnahme verboten	vorhanden: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Schild: Eltern haften für ihre Kinder	vorhanden: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Schild: Fluchtwege	vorhanden: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

Schild: Problemstoffraum	vorhanden: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Tür Problemstoffraum
Schild: Betreten verboten	vorhanden: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Tür Problemstoffraum
Schild: VEXAT	vorhanden: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Tür Problemstoffraum
Schild: Betreten verboten	vorhanden: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Tür Problemstoffraum
Schild: Rauchverbot	vorhanden: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Tür Problemstoffraum und gesamter RH
Schild: Erste Hilfe	vorhanden: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Bei Notfallkoffer
Schild: Notrufnummern	vorhanden: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Insb. Vergiftungszentrale
Schild: Feuerlöscher/Löschdecke	vorhanden: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Bei Feuerlöscher/Löschdecke
<b>Sicherheitsausstattung</b>		
Augenspülflasche	vorhanden: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Im Eingangsbereich des Problemstoffraums
Verbandskasten/Notfallkoffer	vorhanden: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Inhalt vorhanden / Ablaufdatum
säurefeste Schutzhandschuhe	vorhanden: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Im Eingangsbereich des Problemstoffraums
säurefeste Schürze	vorhanden: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Im Eingangsbereich des Problemstoffraums
Schutzbrille	vorhanden: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Im Eingangsbereich des Problemstoffraums
Staubmaske	vorhanden: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	P3
Arbeitsschuhe / Sicherheitsschuhe	vorhanden: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	gem. PSA-VO Klassifizierung S3
Arbeitshandschuhe	vorhanden: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Bindemittel für Altöl/Chemikalien	vorhanden: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Übergebinde (f. Problemstoffe)	vorhanden: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Kann z.B. leerer Dispersionsfarbenbehälter sein der aussortiert wurde
Deutliche Kennzeichnung der Behältnisse	vorhanden: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Gefahrensymbole
Erkennbarkeit leerer Behältnisse	vorhanden: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Müssen als Leergebinde erkennbar sein

<b>Brandschutz</b>		
Brandschutzordnung	vorhanden: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Regelwerk für organisatorischen Brandschutz
Brandschutzplan	vorhanden: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Übersichtsplan auf ASZ abgestimmt
Alarmplan	vorhanden: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Gemeinsam mit Ortsfeuerwehr erarbeitet
Brandschutztüre	vorhanden: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Zum Problemstoffraum
Feuerlöscher/Löschdecke	vorhanden: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	